




कार्यालय नगरपरिषद काटोल  
जिल्हा, नागपुर 441302



Phone & Fax: 07112222101, 07112222593



Toll Free No- 18008430443



Email Id- [n.p.katol@gmail.com](mailto:n.p.katol@gmail.com)



WebSite- [nagarparishadkatol.org](http://nagarparishadkatol.org)

क्र. नपका/अग्नि.वि/ना-हरकत/ 422 / २०२४

दिनांक 12 / ०२ / २०२४

ना-हरकत प्रमाणपत्र

प्रति,

माउंट कारमेल कॉन्वेंट स्कूल  
धर्ती मुर्ती रोड, काटोल, जि. नागपुर

विषय:- इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षा उपाय पुरेशा आणि प्रभावीपणे बसविल्याबद्दल अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र

संदर्भ:-१) आपला अर्ज क्र ३१५१ दिनांक १३.०७.२०२३

२) नमुना 'ब' मध्ये मे.कोहीनुर सेफ्टी सर्व्हिस (लायसन्स नं MFS/LA/RF-595) लायसन्सप्राप्त अभिकरणाकडून दिनांक २९.११.२०२३ चे प्रमाणपत्र

३) नमुना-अ मध्ये मे कोहीनुर सेफ्टी सर्व्हिस नागपुर (लायसन्स नं MFS/LA/RD-५७३) दिनांक ०१.११.२०२३


आपणांस यान्वये कळविण्यात येते की, कर आकारणी सुचि नुसार मालमत्ता क्र.१०५६ मौजा काटोल शेत सर्वे क्र.२९६ माउंट कारमेल कॉन्वेंट स्कूल व्यावसायीक वापराकरीता असुन मुंजुर नकाशा प्रमाणे १६२००.०० चौ.मी मध्ये व बांधकाम क्षेत्रफळ २७६३.३० चौ.मी. व्यवसाय सुरू आहे. करीता संदर्भ क्रमांक २ व ३ नुसार प्राप्त अग्निशमन परीक्षण अहवाल नमुद प्रमाणे खालील अटी शर्तीस आधिन राहुन माहे डिसेंबर, २०२३ ते माहे- मे २०२४ या कालावधीसाठी अग्निसुरक्षा बाबत प्रमाणपत्र देण्यात येते. अटी व शर्ती तसेच शासनाच्या आदेशाचा भंग झाल्यास प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात येईल.


- १) राष्ट्रीय इमारत संहिता २०१६ भाग ४ नुसार इमारतीचे बांधकाम पुर्ण असणे आवश्यक राहिल
- २) राष्ट्रीय इमारत संहिता २०१६ नुसार इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करावे लागेल.
- ३) विविध प्रकारचे फायर फायटिंग इक्वीपमेंट प्रस्थापीत करणे आवश्यक आहे. उदा. CO2, DCP, फायर बकेट, इत्यादी (IS 15683 & IS 2190)
- ४) सर्व प्रकारचे फायर फायटिंग इक्वीपमेंट उत्कृष्ट दर्जाचे असावे व आपत्कालीन परिस्थितीत सहज उपलब्ध असावे.
- ५) होज रिल होज चे इंस्टालेशन इमारतीच्या प्रत्येक माळ्यावर असणे आवश्यक आहे.
- ६) कमीत कमी २०,००० लिटर्स टेरस टॅक पाणी साठवणूक क्षमता फक्त आग विझविण्या करिता उपलब्ध असावे.
- ७) कमीत कमी प्रत्येक माळ्यावर एक यार्ड नळखांब, होज बॉक्स असणे आवश्यक आहे.
- ८) स्वयंचलीत आग शोध यंत्र व फायर आलर्म प्रणाली तसेच मानवसंचालीत विद्युत फायर आलर्म प्रणाली लावण्यांत यावे.


- १) इमारतीच्या प्रत्येक घरात मध्ये स्प्रिंकलर प्रणाली (Sprinklar System) प्रस्थापीत व कार्यान्वीत करणे आवश्यक आहे.
- १०) इमारतीमध्ये स्वतंत्र वाहन ठेवण्याची व्यवस्था (Parking) असणे आवश्यक आहे.
- ११) आपत्कालीन दुरध्वनी क्रमांक असणारा बोर्ड दर्शनिय भागात लावणे तसेच ताकीदवजा बोर्ड्स, अंधारात सुद्धा दिसणारे इमारतीच्या आतील भागात लावणे आवश्यक आहे. उदा. "DANGER", "NO SMOKING", "EXIT", "FIRE ESCAPE", "EXTINGUISHER", इत्यादी.
- १२) विद्युत उपकरणे व वायरींग उच्च दर्जाचे असणे आवश्यक आहे व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विद्युत निरीक्षक यांचे कडून प्राप्त करून या कार्यालयात सादर करावे.
- १३) डिझेल व इलेक्ट्रीक वर चालनारे पाणी पंप कार्यान्वीत असणे आवश्यक आहे.
- १४) आपत्कालीन गमन मार्ग (FIRE EXIT) असणे आवश्यक आहे.
- १५) इमारती मध्ये बदल करावयाचा झाल्यास त्याबाबतची लेखी सुचना अग्निशमन विभागाला देणे अनिवार्य राहिल.
- १६) वेळोवेळी शासनाच्या दिशा निर्देश व नगरपरिषदेकडून मिळालेल्या सुचनांचे पालन करावे लागेल व ते आपनास बंधनकारक राहिल.
- १७) अग्निशमन साहित्य अभावी अथवा कार्यान्वीत नसल्याने आग लागुन जीवीतहानी किंवा वित्तहाणी झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
- १८) अग्निसुरक्षा अग्निशमन तपासनी तसेच आपातकालीन प्रसंगी सर्व यंत्रना कार्यान्विस असणे आवश्यक आहे.

वरिलप्रमाणे अटी व शर्तीचे अधीन राहून दिनांक दिनांक माहे जानेवारी, २०२४ ते माहे  
जून, २०२४ या कालावधीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते.



  
(धर्मराज बोरीकर)  
मुख्याधिकारी  
नगरपरिषद काटोल

  
Manager  
Mount Carmel Convent School  
Katol-Nagpur (Dt.) M.S.

  
Principal  
Mount Carmel Convent School  
Katol-Nagpur (Dt.) M.S.